

## DISPENSA N° 016/2024 - DUVIDAS

preventiva@jdtincendio.com.br <preventiva@jdtincendio.com.br>

Seg, 22/07/2024 14:56

Para: Materiais FEMA <mat@fema.edu.br>

Cc: Orcamento <Orcamento@jdtincendio.com.br>

Boa tarde Prezados!!!

Referente a DISPENSA N°016/2024, gostaríamos de mais informações sobre o sistema de alarme de incêndio, como marca e modelo, quais falhas que apresentam o painel, se possível encaminhar imagens dos equipamentos obrigado.

ATT. JEAN CARLOS DO NACIMENTO

JDT INCENDIO

TEL (11) 91576-1700 OU (11) 11 95471-9667



## Memorando 3.172/2024

De: **Claudio Aparecido da Costa** Setor: **FEMA - SG - Serviços Gerais**

Despacho: **32- 3.172/2024**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO NO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO TROCA DE BOTOEIRAS E CENTRAL DE ALARME E REINSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DANIFICADO NO CINEMA**

Assis/SP, 23 de Julho de 2024

Prezados,

Em resposta à solicitação 30-3.172/2024, estou enviando as fotos para melhor esclarecimento. A Central de incêndio estava aquecendo demais e não é compatível com as botoeiras do local, não funcionando corretamente.

Na parte externa, havia uma tubulação por onde passava a parte elétrica do sistema, que agora precisará ser realocada para o interior do cinema, pois os fios foram furtados e não existem mais no local.

Além disso, as botoeiras também necessitam de manutenção.

Observação: Como os orçamentos enviados foram baseados em vistorias no local pelos interessados, sugiro que a empresa interessada realize uma vistoria para maiores esclarecimentos. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas adicionais.

Atenciosamente,

Claudio Aparecido da Costa

—  
Claudio Aparecido da Costa



**CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO**

**COMANDOS**

**FOGO** ● — ●

SUPERVISÃO ●

BATERIA ●

**ALARME** ● **SILENCIA** ● **RESET** ●

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL

**LAÇOS**

● ● ● ● ● ●

1 2 3 4 5 6

● ● ● ● ● ●

7 8 9 10 11 12

MODELO: CF 2400  
Compact














### CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

#### COMANDOS

FOGO

SUPERVISÃO

BATERIA

ALARME  
GERAL

SILENCIA  
ALARME

RESET

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO  
CONVENCIONAL

#### LAÇOS

- |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

MODELO: CF 2400  
Compact



142/22 1800 K W 28 042 942/0001-51



**BOMBA DE INCÊNDIO**



**FOGO**

LIGA DESL

BOTOEIRA DE BOMBA  
EM CASO DE INCÊNDIO  
QUEBRE O VIDRO

**FOGO**

EM CASO DE INCÊNDIO  
QUEBRE O VIDRO

SUPERVISÃO

ALARME







