

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025

Ref.: Análise de amostras de impermeabilizante acrílico AL 550, removedor de ceras acrílicas AL 580 e selador para área externa AL 505

I - Identificação do Produto e Fornecedor

Fornecedor: ALTOLIM COMERCIAL ASSIS LTDA

Produto:

- Impermeabilizante Acrílico AL 550
- Removedor de Ceras Acrílicas AL 580
- Selador para Área Externa AL 505

Item nº: 1

Data de Entrega da Amostra: 13/02/2025

II - Critérios de Avaliação

2.1. A análise será realizada com base nos critérios de eficiência, desempenho e qualidade do produto, conforme estabelecido no edital de dispensa de licitação.

2.1.1. Eficiência do Produto

2.1.1.1. O produto apresentou os resultados esperados conforme descrito na especificação técnica?

- Sim
- Não

2.1.1.2. Tempo de secagem ou reação (quando aplicável): O produto apresentou um tempo de secagem de 2 horas, conforme especificado, com cura total após 24 horas.

2.1.1.3. Outros aspectos relevantes relacionados à eficiência: A eficiência do impermeabilizante foi satisfatória, com resistência à água após 3 horas de aplicação.

2.1.2. Desempenho do Produto

2.1.2.1. O produto cumpriu os requisitos mínimos de desempenho exigidos?

Sim

Não

2.1.2.2. Adesão adequada à superfície (quando aplicável)?

Sim

Não

2.1.2.3. Resistência em condições de uso simuladas (quando aplicável):

Adequada

Inadequada

Observações: Foi realizado o teste de resistência à água e o produto manteve suas propriedades impermeabilizantes sem sinais de deterioração.

2.1.3. Qualidade do Produto

2.1.3.1. Aparência do produto (cor, textura, odor, etc.):

Dentro do padrão

Fora do padrão

2.1.3.2. Uniformidade da aplicação:

Boa

Regular

Insatisfatória

2.1.3.3. Embalagem e rotulagem atendem as normas aplicáveis?

Sim

Não

III - Observações Gerais

3.1. Foi observada uma consistência excelente na aplicação do produto, sendo recomendado para uso em áreas externas, com proteção à exposição solar e chuva.

IV - Conclusão da Análise

4.1. O produto está **APROVADO** para o uso pretendido?

Sim

Não

4.2. Justificativa da decisão: O produto demonstrou excelente desempenho em testes simulados, atendendo aos requisitos de impermeabilidade e resistência, além de ter uma boa aderência e aparência.

Assis, 14 de fevereiro de 2025.

Setor de Serviços Gerais:

Nome	Cargo	Assinatura
Vanusa Cadete da Silva	Chefe de Departamento	

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025

Ref.: Análise de amostras de impermeabilizante acrílico AL 550, removedor de ceras acrílicas AL 580 e selador para área externa AL 505

I - Identificação do Produto e Fornecedor

Fornecedor: MUCCIO & MUCCIO LTDA

Produto:

- Impermeabilizante Acrílico AL 550
- Removedor de Ceras Acrílicas AL 580
- Selador para Área Externa AL 505

Item nº: 3

Data de Entrega da Amostra: 11/02/2025

II - Critérios de Avaliação

2.1. A análise será realizada com base nos critérios de eficiência, desempenho e qualidade do produto, conforme estabelecido no edital de dispensa de licitação.

2.1.1. Eficiência do Produto

2.1.1.1. O produto apresentou os resultados esperados conforme descrito na especificação técnica?

- Sim
- Não

2.1.1.2. Tempo de secagem ou reação (quando aplicável): Tempo de secagem ao toque: 1 hora. Tempo total de secagem: 4 horas.

2.1.1.3. Outros aspectos relevantes relacionados à eficiência: O produto demonstrou boa resistência à água e é fácil de aplicar, com boa espalhabilidade.

2.1.2. Desempenho do Produto

2.1.2.1. O produto cumpriu os requisitos mínimos de desempenho exigidos?

- Sim
 Não

2.1.2.2. Adesão adequada à superfície (quando aplicável)?

- Sim
 Não

2.1.2.3. Resistência em condições de uso simuladas (quando aplicável):

- Adequada
 Inadequada

Observações: A resistência foi adequada, o produto manteve a integridade após exposição à intempéries.

2.1.3. Qualidade do Produto

2.1.3.1. Aparência do produto (cor, textura, odor, etc.):

- Dentro do padrão
 Fora do padrão

2.1.3.2. Uniformidade da aplicação:

- Boa
 Regular
 Insatisfatória

2.1.3.3. Embalagem e rotulagem atendem as normas aplicáveis?

- Sim
 Não

III - Observações Gerais

3.1. Foi realizado um teste de resistência ao tráfego leve, com bom desempenho do produto após 48 horas de secagem.

IV - Conclusão da Análise

4.1. O produto está **APROVADO** para o uso pretendido?

Sim

Não

4.2. Justificativa da decisão: O produto foi aprovado devido ao seu bom desempenho em condições simuladas de uso, boa adesão à superfície e resistência adequada ao clima externo.

Assis, 13 de fevereiro de 2025.

Setor de Serviços Gerais:

Nome	Cargo	Assinatura
Vanusa Cadete da Silva	Chefe de Departamento	

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2025

Ref.: Análise de amostras de impermeabilizante acrílico AL 550, removedor de ceras acrílicas AL 580 e selador para área externa AL 505

I - Identificação do Produto e Fornecedor

Fornecedor: W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA

Produto:

- Impermeabilizante Acrílico AL 550
- Removedor de Ceras Acrílicas AL 580
- Selador para Área Externa AL 505

Item nº: 2

Data de Entrega da Amostra: 11/02/2025

II - Critérios de Avaliação

2.1. A análise será realizada com base nos critérios de eficiência, desempenho e qualidade do produto, conforme estabelecido no edital de dispensa de licitação.

2.1.1. Eficiência do Produto

2.1.1.1. O produto apresentou os resultados esperados conforme descrito na especificação técnica?

- Sim
- Não

2.1.1.2. Tempo de secagem ou reação (quando aplicável): Tempo de secagem: 30 minutos. Tempo de reação: 10 minutos.

2.1.1.3. Outros aspectos relevantes relacionados à eficiência: O produto demonstrou boa eficiência na remoção de ceras, sem deixar resíduos.

2.1.2. Desempenho do Produto

2.1.2.1. O produto cumpriu os requisitos mínimos de desempenho exigidos?

Sim

Não

2.1.2.2. Adesão adequada à superfície (quando aplicável)?

Sim

Não

2.1.2.3. Resistência em condições de uso simuladas (quando aplicável):

Adequada

Inadequada

Observações: O produto apresentou resistência adequada à aplicação repetida, sem falhas ou diminuição de eficácia.

2.1.3. Qualidade do Produto

2.1.3.1. Aparência do produto (cor, textura, odor, etc.):

Dentro do padrão

Fora do padrão

2.1.3.2. Uniformidade da aplicação:

Boa

Regular

Insatisfatória

2.1.3.3. Embalagem e rotulagem atendem as normas aplicáveis?

Sim

Não

III - Observações Gerais

3.1. O teste foi realizado em temperatura ambiente, com resultados consistentes em todas as superfícies avaliadas.

IV - Conclusão da Análise

4.1. O produto está **APROVADO** para o uso pretendido?

Sim

Não

4.2. Justificativa da decisão: O produto foi aprovado por apresentar excelente desempenho na remoção de ceras acrílicas, com boa aderência e resistência simulada em condições de uso.

Assis, 12 de fevereiro de 2025.

Setor de Serviços Gerais:

Nome	Cargo	Assinatura
Vanusa Cadete da Silva	Chefe de Departamento	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A0D-C0AB-9164-0A2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANUSA CADETE DA SILVA (CPF 314.XXX.XXX-70) em 17/02/2025 08:13:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/3A0D-C0AB-9164-0A2C>